



تذکره

تاریخ

شماره

پیوست

طرح همکف

شهرداری محترم منطقه

سلام علیکم

احتراماً بازگشت بنامه شماره مورخ نقشه‌های ساختمانی به پلاک ثبتی شماره بخش قطعه مورد بررسی قرار گرفت با توجه به اینکه هر ساختمان باید زمان معینی در برابر آتش سوزی مقاومت نموده تا امکان زمانی لازم جهت برخورد اولیه و خروج بموقع ساکنین از محل و همچنین انجام عملیات اطفاء توسط مامورین آتش نشانی میسر گردد. لازم است علاوه بر رعایت بندهای اشاره شده در نشریه ۱۱۲ سازمان برنامه و بودجه موارد زیر نیز در ساختمان رعایت و اجراء گردند ضمناً خواهشمند است قبل از صدور پایانکار جهت بازدید و اخذ تأییدیه به این واحد معرفی فرمایند.

الف) موتورخانه (در صورت اجراء)

- ۱- از استقرار هر نوع مخزن سوخت در موتورخانه خودداری گردد.
- ۲- یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی نصب گردد.
- ۳- درب موتورخانه از نوع مقاوم در برابر حریق نصب گردد.
- ۴- کلیه تجهیزات الکتریکی در موتورخانه از نوع ضد جرقه نصب گردد.
- ۵- با توجه به حجم موتورخانه دستگاه تهویه از نوع ضد جرقه نصب گردد.
- ۶- از انبار کردن هرگونه کالا و اجناس در موتورخانه خودداری گردد.
- ۷- دیوارها و سقف موتورخانه از نوع مقاوم در برابر حریق اجراء شده و از ایجاد روزنه در سقف خودداری گردد.
- ۸- درب موتورخانه باید دارای آستانه ایی از مصالح غیرقابل اشتعال به ارتفاع حداقل ۱۵ سانتیمتر از کف تمام شده باشد.

ب) از ایجاد هر نوع روزنه مابین طبقات خودداری گردد.

ج) نصب دستگاه تهویه از نوع ضد جرقه در کلیه آشپزخانه‌ها.



تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

د) ایجاد جان پناه به ارتفاع حداقل ۸۰ سانتیمتر جهت بام و بالکنها و راه پله ها و کلیه نقاطی که دارای اختلاف سطحی بیش از ۶۰ سانتیمتر میباشد .

ه) در صورت اجرای نماکاری سنگی استفاده از رل پلاک جهت استحکام و جلوگیری از سقوط احتمالی آنها الزامی است .

و) دو دستگاه خاموش کننده پودر و گاز ۶ کیلوگرمی در طبقات ساختمان نصب گردد .

ز) سیم کشی محل براساس ضوابط استاندارد صورت گیرد .

ح) در نظر گرفتن یکعدد شیر با شیلنگ ۲۰ متری بنحوی که کلیه نقاط ساختمان در شعاع عملکرد آن قرار گیرد .

توجه : موارد بالا براساس نقشه های ارائه شده اعلام گردیده و هرگونه تغییری در آن مستلزم اطلاع به واحد آتش نشانی میباشد .

تذکر : بندهای الف - ۴ - و - ح - با نظر و مشارکت مستقیم این واحد صورت خواهد گرفت . ضمناً این واحد آمادگی خود را جهت اجرای آموزش با هماهنگی قبلی اعلام میدارد .

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری میانه