



برای دریافت هزینه بدون کسب ۱۵ متر زینباده
مستراح

طرح ۵ - ۵

شهرداری محترم میانه

سلام علیکم

احتراماً بازگشت بنامه شماره مورخ نقشه‌های ساختمانی به پلاک ثبتی شماره بخش قطعه مورد بررسی قرارگرفت با توجه به اینکه هر ساختمان باید زمان معینی در برابر آتش سوزی مقاومت نموده تا امکان زمانی لازم جهت برخورد اولیه و خروج بموقع ساکنین از محل و همچنین انجام عملیات اطفاء توسط مامورین آتش نشانی میسرگردد. لازم است علاوه بر رعایت بندهای اشاره شده در نشریه ۱۱۲ سازمان برنامه و بودجه موارد زیر نیز در ساختمان رعایت و اجراء گردند ضمناً خواهشمند است قبل از صدور پایانکار جهت بازدید و اخذ تأییدیه به این واحد معرفی فرمایند.

الف) موتورخانه (در صورت اجراء)

- ۱- از استقرار هر نوع مخزن سوخت در موتورخانه خودداری گردد.
 - ۲- یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی نصب گردد.
 - ۳- درب موتورخانه از نوع مقاوم در برابر حریق نصب گردد.
 - ۴- کلیه تجهیزات الکتریکی در موتورخانه از نوع ضد جرقه نصب گردد.
 - ۵- با توجه به حجم موتورخانه دستگاه تهویه از نوع ضد جرقه نصب گردد.
 - ۶- از انبار کردن هرگونه کالا و اجناس در موتورخانه خودداری گردد.
 - ۷- دیوارها و سقف موتورخانه از نوع مقاوم در برابر حریق اجراء شده و از ایجاد روزنه در سقف خودداری گردد.
 - ۸- درب موتورخانه باید دارای آستانه ائی از مصالح غیرقابل اشتعال به ارتفاع حداقل ۱۵ سانتیمتر از کف تمام شده باشد.
- ب) از ایجاد هر نوع روزنه مابین طبقات خودداری گردد.
- ج) نصب دستگاه تهویه از نوع ضد جرقه در کلیه آشپزخانه‌ها.
- د) ایجاد سیستم برق اضطراری با توان مناسب جهت راه اندازی روشنائی اضطراری و فعال نمودن کلیه تجهیزات لازمه در صورت بروز حادثه مستقل از برق شهری.

