



دیرکن مغازه

تاریخ

شماره

پیوست

طرح مغازه

شهرداری محترم منطقه

سلام علیکم

احتراماً بازگشت بنامه شماره مورخ نقشه‌های ساختمانی به پلاک ثبتی شماره

..... بخش قطعه مورد بررسی قرارگرفت با توجه به اینکه

هر ساختمان باید زمان معینی در برابر آتش سوزی مقاومت نموده تا امکان زمانی لازم جهت برخورد اولیه و خروج بموقع ساکنین از

محل و همچنین انجام عملیات اطفاء توسط مامورین آتش نشانی میسرگردد. لازم است علاوه بر رعایت بندهای اشاره شده در نشریه

۱۱۲ سازمان برنامه و بودجه موارد زیر نیز در ساختمان رعایت و اجراء گردند ضمناً خواهشمند است قبل از صدور پایانکار جهت

بازدید و اخذ تأییدیه به این واحد معرفی فرمایند.

الف) ایجاد جان پناه به ارتفاع حداقل ۸۰ سانتیمتر جهت بام و بالکنها و راه پله‌ها و کلیه نقاطی که دارای اختلاف سطحی بیش از ۶۰

سانتیمتر میباشد.

ب) در صورت اجرای نماکاری سنگی استفاده از رل پلاک جهت استحکام و جلوگیری از سقوط احتمالی آنها الزامی است.

ج) یکدستگاه خاموش کننده پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی در مغازه نصب گردد.

ح) سیم کشی محل براساس ضوابط استاندارد صورت گیرد.

توجه: موارد بالا براساس نقشه‌های ارائه شده اعلام گردیده و هرگونه تغییری در آن مستلزم اطلاع به واحد آتش نشانی میباشد.

تذکر: بند ج، با نظر و مشارکت مستقیم این واحد صورت خواهد گرفت. ضمناً این واحد آمادگی خود را جهت اجرای آموزش اعلام میدارد.

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری میانه