

۱۳۹۱/۱۱/۲

تاریخ:

شماره: ۹۱۵۸۱۶۱

پیوست:

بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی


رئیس محترم دفتر نمایندگی بناب

با سلام ،

احتراماً، عطف به نامه شماره ۹۱۰/۲۹۷۷ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ آن دفتر نمایندگی در

رابطه با اجرای دودکش از محل درز انقطاع، بدین وسیله نظریه گروه تخصصی مکانیک

به شرح زیر اعلام می گردد. (اجرای دودکش از محل درز انقطاع ممنوع است.) ۱۰۲۵



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

رونوشت :

- کلیه دفاتر نمایندگی و شعبه سپهند

- واحد گاز

Handwritten notes in blue ink, including the name 'بهرام چاوشی' and other illegible text.

