



جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استاداری آذربایجان شرقی

فرمانداری شهرستان میانه

باسم تعالی

تاریخ: ۹۱/۱۲/۲۶

شماره: ۱۱۵۱/۱/۱۴۸۴۱

پوست:

سال ۱۳۹۱ ، سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی «مقام معظم رهبری»

رئیس محترم نظام مهندسی میانه

سلام علیکم

در پی بازدید مورخ ۹۱/۱۲/۲۱ اعضای کمیته فنی شورای مسکن شهرستان از پروژه های مسکن مهر اشکالات و نواقص ذیل مشاهده گردید لازم است دستور فرمایید ناظران ضمن نظارت مستمر نسبت به رفع نواقص اهتمام جدی معمول دارند در غیراینصورت کمیته بازرسی و کنترل ساختمان شهرستان علیرغم میل باطنی نسبت به معرفی ناظران خاطی به مبادی ذیربط اقدام خواهد نمود.

- ۱- عدم نبشی کشی ساختمانهای مسکن مهر و دیوارهای پیرامونی.
- ۲- عدم مهاربندی دیوارهای تیغه ای و پارتیشن ها.
- ۳- عدم استفاده از راویز یا تور مرغی در سقفهای بلوکهای
- ۴- عدم استفاده از نعل درگاهی.
- ۵- استفاده از لوله های خرطومی در سیم کشی ساختمانها.
- ۶- عدم مهار لوله های آب و فاضلاب در سقف ها.

مهر و امضاء: 

از طرف:  خلفابور
فرماندار

میانه: خیابان فرمانداری- کدستی: ۵۳۱۳۶/۱۹۱۱۵ تلفن: ۳-۲۲۳۱۰۰۱-۲۲۳۱۰۱۴

