

سر تال

تاریخ:
شماره: ۹۴۸۶۱
پیوست:



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

ریاست محترم دفتر نمایندگی مراغه

با سلام ،

احتراماً، عطف به استلام کتبی آقای مهندس خدابخش یاری درخصوص استفاده از مخازن پلاستیکی در سیستم آتش نشانی در ساختمانها به اطلاع می‌رساند اگر مخازن آتش نشانی در همکف یا زیر پله قرار گیرد بطوریکه آخرین محل آتش نشانی در ساختمان محسوب گردد استفاده از مخازن پلاستیکی بلامانع می‌باشد. و ۴/۵

بهرام چاوشی



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

رونوشت :

- مسئول امور شهرستانها استان آذربایجان شرقی
- گروه تخصصی مکانیک جهت استحضار
- رئوسای دفاتر نمایندگی جهت اطلاع

ورود به دفتر نظام مهندسی میانه
شماره:
تاریخ:

مراغه همی طرح در صبه هیت اجرائه